



T.C
AFYONKARAHISAR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AFYONKARAHISAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU



1/3

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	10.12.2020 / 4043
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	09.12.2020 / 15:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.12.2020 / 12:04
Protokol No / Numune Barkod No	2020-1510 - 2 / 30309221
CSBYS No	123939
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-1276-T
2020-1510-2
12-20

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	ZAFER MAH. ESENER SOK. NO:3 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR			
Numune İzleme Noktası	Kızılay(Afyonkarahisar) - 26.2047.1723 - NECDET ALPATA			
Numunenin Geliş Sebebi	PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ	*Kimyasal ve Mikrobiyolojik Analiz		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	10.12.2020 - 12:22	PGD Ozonsuz		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	DOĞAL MİNERALLİ SU	DOĞAL MİNERALLİ SU	KIZILAY	*KIZILAY İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Orj. Amb. Cam Şişe	ETİKETLİ	48*200ML	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	27.11.2020	27.02.2022	P 4332	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	0006510	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---			
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	10.12.2020 14:13		18.12.2020 09:59	
Raporlama Tarihi	18.12.2020 15:10			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266		0	0
Parazit	/5 L	Avrupa Farmakopesi Reaksiyonu		0	0
*Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*Enterokok / Fekal Streptococ	kob/250mL	TS EN ISO 7899-2		0	0
Salmonella Spp.	kob/L	TS EN ISO 19250		0	BULUNMADI
*Sülfid Redükleyen Sporlu Anaerob Bakteriler	kob/ 50mL	TS 8020 EN 26461-2		0	0
*Koliform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*Patojen Staphylococ	kob/100mL	AFNOR NFT 90-412		0	0
*37°C de toplam jerm sayısı	kob/mL	TS EN ISO 6222		200	0

FR510-4/AHSL/01

Rapor Baskı Tarihi : 18.12.2020

AFYONKARAHISAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI ALİ ÇETINKAYA MAH. ATATÜRK CAD. NO:32/7 AFYONKARAHISAR
TEL:02722120748 FAX:02722168980 WEB ADRESİ: <http://testhastane.saglik.gov.tr/afyonhslab/>

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince elektronik ortamda imzalanmıştır. 0632f15a-8a28-4b9d-89b8-49885c6e21c0 kodu ile erişebilirsiniz.
Raporun elektronik imzalı versiyonuna <https://bys.saglik.gov.tr/afyonhslab/> adresinden 000651022120201510221127dac kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

2/3

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	10.12.2020 / 4043
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	09.12.2020 / 15:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.12.2020 / 12:04
Protokol No / Numune Barkod No	2020-1510 - 2 / 30309221
CSBYS No	123939
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-1276-T
2020-1510-2
12-20

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*22°C de toplam jerm sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		1000	5

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Alüminyum	µg/L	EPA Metot 6020 B	10	200	Tespit Edilemedi
*Arsenik	mg/L	EPA Metot 6020 B	0,001	0,01	0,00187
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	UYGUN
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	UYGUN
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	UYGUN
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061	0,6	0	Tespit Edilemedi
*Florür	mg/L	TSEN ISO 10304-1	0,05	5	0,92
Bromoform	µg/L	EPA 8260D	0,5	0	Tespit Edilemedi

FR510-4/AHSL/01

Rapor Baskı Tarihi :

18.12.2020

AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI ALİ ÇETİNKAYA MAH. ATATÜRK CAD. NO:32/7 AFYONKARAHİSAR
TEL:02722120748 FAX:02722168980 WEB ADRESİ: <http://testhastane.saglik.gov.tr/afyonhslab/>

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereğince elektronik ortamda 0632f15a-8a28-4b9d-89b8-49885c6e21c0 kodu ile erişebilirsiniz.
Raporun elektronik imza ile kontrolünü sağlamak için <https://www.saglik.gov.tr/> adresinden 49b35082-8923-4ca0-15ed-1127dac kodu ile erişebilirsiniz.

T.C

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

3/3

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	10.12.2020 / 4043
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	09.12.2020 / 15:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.12.2020 / 12:04
Protokol No / Numune Barkod No	2020-1510 - 2 / 30309221
CSBYS No	123939
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-1276-T
2020-1510-2
12-20

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

<p>Açıklamalar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sonuçlar 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmiştir.- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.- Numune tarafımızca alınmamış olup, AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.- AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Karar Kuralı: Laboratuvarımız PR504-2 Ölçüm Belirsizliği Prosedürü'nde belirtilen "Paylaşılan Risk Karar Kuralı" nı kullanmaktadır. Müşteri tarafından Paylaşılan Risk Karar Kuralı'nın kabul edilmemesi durumunda Laboratuvarımız Sağlık Bakanlığı Mevzuatı gereği PR504-2 Ölçüm Belirsizliği Prosedürü'nde belirtilen Yanlış Kabul (Tüketici) kuralını uygulayacaktır.- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarımız belirlediği güven aralığında (k=2, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:- Sonuçta ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.- Ölçüm belirsizliğinde numune almadan kaynaklanan katkı dahil edilmemiştir. Numune alındığı şekli ile deneye tabi tutulmuştur.- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.- kob(cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)- AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler ISO/IEC 17025:2017 standardına göre AB-1276-T akreditasyon dosya numarası ile akredite edilmiştir.- * ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.- (-) İşaretli parametre, ilgili yönetmelikte yer almamaktadır- Numune ile ilgili bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir, ifadeleri yer alır.

Su Kimyası Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

HALİL ÇALIŞKAN

Kimyager

18.12.2020

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

FATMA KARAPAÇA

Biyolog

18.12.2020

Laboratuvar Sorumlusu

EMİNE ÖZTÜRK

Yük. Kimyager

18.12.2020

FR510-4/AHSL/01

Rapor Baskı Tarihi : 18.12.2020

AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI ALİ ÇETİNKAYA MAH. ATATÜRK CAD. NO:32/7 AFYONKARAHİSAR

TEL:02722120748 FAX:02722168980 WEB ADRESİ: <http://testhastane.saglik.gov.tr/afyonhslab/>

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile elektronik ortamda imzalanmıştır. 0632f15a-8a28-4b9d-89b8-49885c6e21c0 kodu ile erişebilirsiniz.

Raporun elektronik ortamda 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile elektronik ortamda imzalanmıştır. 0632f15a-8a28-4b9d-89b8-49885c6e21c0 kodu ile erişebilirsiniz.